



- ### Legenda Impianti Elettrici
- Quadro elettrico di distribuzione
 - Conduttura a parete
 - Conduttura in tubo protettivo incassato
 - Conduttura interrata
 - Pazzetto in cemento con chiusura in ghisa portata 25 t. sul marciapiede e da 40 t. sulla carreggiata
 - Canalizzazione: discendente - montante - passante
 - Scatola di derivazione: IP40 o IP55
 - Palo conico in acciaio zincato s=4 mm D=158 mm d=60 mm h=9m f.t.
 - ⊗ Armatura stradale SAP 100W IP54 in Classe II con ottica CUT-OFF
 - ⊗ Armatura stradale SAP 100W esistente
 - Impianti esistenti di colore rosso

Proprietari

Pioli Gillo	Marconi Feliciano	Raspa Giuseppe
Pioli Luisa	Marconi Mario	Mugnoli Assunta
Pioli Giuseppina	Trampetti Luisa	Raspa Liana
Pioli Maria Elisabetta	Cucciarelli Sante	Raspa Assunta
Pioli Maria Luisa	Menichelli Roberto	Luigi Metelli S.p.A.
Rambotti Francesco	Agostini Letizio	Impresa Nanni & Figli s.n.c.
Rambotti Antonella	Pioli Gianni	Raspa Bruno
Renì Cenci Renato	Pioli Francesco	Trampetti Maria

Piano attuativo di iniziativa privata in zona UC/EPIA in Loc. La Cupa S. Eraclio di Foligno (PG)

TAV. 9
Progetto Preliminare degli Impianti di Pubblica Illuminazione
Planimetria con disposizione delle apparecchiature

Progettazione Impianti Elettrici
Per. Ind. Giuseppe CONTARDI
Via V. Meneghini n°8 - 06034 Foligno (PG)

Progettista:
Per. Ind. Giuseppe CONTARDI

Directorio: 44022
Data emissione: 05-03-2007
Classificazione: K3 0 - 2 - Progetto non Obbligatorio
Revisione: quarta
Data redazione: 02-08-2013
Elaborato n°: 44.02.4

© riserviamo la Proprietà Intellettuale del presente Elaborato con diritto di sviluppo e terzi, anche parzialmente, senza nostra autorizzazione

